

 Landeshauptstadt Mainz  37- Feuerwehr	<b>Merkblatt M-15</b>	Stand:  01/2024
	Kennzeichnung von Feuerwehrschießungen / Feuerwehr- schlüsseldepots im Stadtgebiet Mainz	

# Feuerwehr Mainz

## Vorbeugender Brandschutz

### Inhalt

1. Vorwort
2. Feuerwehrschießungen: Brandmeldeanlage (BMA)
3. Feuerwehrschießungen: Sperrpfosten / -schranksen
4. Feuerwehrschießungen: Toranlagen mit Doppelschießungen
5. Feuerwehrschießungen: Vorhängeschlösser
6. Feuerwehrschießungen: Elektrische Schlüsselschalter
7. Feuerwehrschießungen: Feuerwehr-Schlüsseldepot Kl.1 (FSD1) / Schlüsselrohr
8. Sonderfälle
9. Ausführung / Eigenschaften
10. Impressum / Ansprechpartner

## **1. Vorwort**

Nach §15 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz müssen bauliche Anlagen so angeordnet und beschaffen sein, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.

Um der Feuerwehr im Einsatzfall einen gewaltfreien und schnellen Zugang zu Grundstücken und Objekten zu ermöglichen, sind abschließbare Türen, Tore, Sperrpfosten, Schranken usw. an Feuerwehr-Zugängen und/oder -Zufahrten, die baurechtlich gefordert werden, mit Verschlüssen nach DIN 3223 oder mit einer Feuerwehrschießung zu versehen. Das bedeutet, dass Einsatzkräfte der Feuerwehr mit eigenen Schlüsseln ein Grundstück oder Gebäude betreten können.

Zur schnellen und sicheren Erkennung vorhandener Feuerwehrschießungen, gibt die Feuerwehr Mainz eine einheitliche Kennzeichnung für das Stadtgebiet Mainz vor, welche in diesem Merkblatt zu finden ist.

## **2. Feuerwehrschießungen: Brandmeldeanlagen (BMA)**

Für BMA, die auf die Feuerwehrleitstelle der Feuerwehr Mainz aufgeschaltet sind, werden die einzelnen Kennzeichnungen in den Anschaltbedingungen für Brandmeldeanlagen im Stadtgebiet Mainz geregelt.

## **3. Feuerwehrschießungen: Sperrpfosten / -schranken**

Abschließbare Sperrpfosten / -schranken sind mit Verschlüssen nach DIN 3223 oder mit Feuerwehrschießungen zu versehen. Bei der Verwendung der Feuerwehrschießung ist der Schließzylinder mit einem selbstklebenden oder eingravierten großen roten **F** zu kennzeichnen.



#### **4. Feuerwehrschießungen: Toranlagen mit Doppelschließungen**

Bei Toranlagen mit Doppelschließung ist eine Betreiberschließung und eine Feuerwehrschießung verbaut. Die Feuerwehrschießung ist mit einem selbstklebenden oder eingravierten großen roten **F** zu kennzeichnen.



#### **5. Feuerwehrschießungen: Vorhängeschlösser**

Bei der Verwendung der Feuerwehrschießung, ist das Vorhängeschloss mit einem selbstklebenden oder eingravierten großen roten **F** zu kennzeichnen.



## **6. Feuerwehrschießungen: Elektrische Schlüsselschalter**

Sind in elektrischen Schlüsselschaltern (z. B.: elektr. Rolltore, elektr. Schranken / versenkbare Poller, Matador-Sperren, ...) Feuerwehrschießungen verbaut, sind diese mit einem selbstklebenden oder eingravierten großen roten **F** zu kennzeichnen.



## **7. Feuerwehrschießungen: Feuerwehr-Schlüsseldepot KI.1 (FSD1) / Schlüsselrohr**

Werden zur Vorhaltung von Objektschlüsseln Feuerwehr-Schlüsseldepots der KI. 1 (FSD1) oder Schlüsselrohre verwendet, sind diese mit einem selbstklebenden oder eingravierten großen roten **F** zu kennzeichnen.



## **8. Sonderfälle**

Die Kennzeichnung aller hier nicht aufgeführten Einrichtungen mit der Feuerwehrschießung Mainz, müssen mit der Feuerwehr Mainz, Abteilung Vorbeugender Brandschutz abgestimmt werden.

## **9. Ausführung / Eigenschaften**

Je nach zur Verfügung stehender Fläche ist das **F** in den Buchstabenhöhen 15 mm / 25 mm / 50mm anzubringen.

Die Kennzeichnung ist in der Farbe Rot (RAL 3000), selbstklebend und witterungsbeständig auszuführen.

Abweichungen sind grundsätzlich mit der Feuerwehr Mainz, Abteilung Vorbeugender Brandschutz abzustimmen.

## **10. Impressum / Ansprechpartner**

Herausgeberin:

Landeshauptstadt Mainz

37 – Feuerwehr

Abteilung Vorbeugender Brandschutz

Kaiser Karl Ring 38 (Feuerwache 2)

55118 Mainz

Kontakt:

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

[bma.feuerwehr@stadt.mainz.de](mailto:bma.feuerwehr@stadt.mainz.de)